

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul  
Prefeitura Municipal de Vila Nova do Sul  
Registro de Preços Eletrônico - 14/2024

## Resultado da Homologação

0001 - ABC 4KG Extintor de Incêndio Portátil, Pó Químico Seco ABC. Com validade de 05 anos da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndios de classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira e tecidos), classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora 3:A - 20:BC, com peso de 4kg. - i40 - Valor Referência: 130,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	108,99	4.032,63	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0002 - ABC 6KG Extintor de Incêndio Portátil, Pó Químico Seco ABC, com validade de 05 anos da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndios de classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira e tecidos), classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora 4:A - 40:BC, com peso de 6kg - i60 - Valor Referência: 180,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	125,00	250,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0003 - (CO2)5BC 4KG Extintor de Incêndio Portátil, Gás Carbônico - CO<sup>2</sup> com validade de 01 ano da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndio de classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora 5: BC, com peso de 4kg. - - - Valor Referência: 644,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	430,00	430,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0004 - (CO2)5BC 6KG Extintor de Incêndio Portátil, Gás Carbônico - CO<sup>2</sup> com validade de 01 ano da carga de fábrica do agente extintor. Indicado para combate de incêndio de classe B (líquidos inflamáveis) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos). Capacidade extintora 5: BC, com peso de 6kg. - - - Valor Referência: 697,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	529,99	3.179,94	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0005 - A E C 4KG Extintor de incêndio de pó químico. Indicado para combate de incêndios de classe A (combustíveis sólidos como papel, madeira e tecidos) e classe C (equipamentos elétricos e eletrônicos), com peso de 4kg, certificados pelo INMETRO. - (CO2)5BC 6KG Extintor de Incêndio Portátil - Valor Referência: 232,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	192,97	192,97	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0006 - Recarga ABC 4 kg. - - - Valor Referência: 70,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	54,00	864,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0007 - recarga ABC 6 kg. - - - Valor Referência: 85,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	40,00	80,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0008 - Recarga (CO2) 5BC 4 kg. - - - Valor Referência: 63,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	55,00	55,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

0009 - Recarga (CO2) BC 6 kg. - - - Valor Referência: 112,50



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA	84,00	504,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0011 - PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ESQUERDA** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: retangular. Fundo: verde. Pictograma: fotoluminescente. - **PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - ESQUERDA - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,80	20,40	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0012 - PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DIRETA** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: retangular. Fundo: verde. Pictograma: fotoluminescente. - **PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - DIRETA PI - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,80	20,40	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0013 - PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: retangular. Fundo: verde. Pictograma e texto: fotoluminescente. - **PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA Placa fotol - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,80	20,40	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0014 - PLACA DE PROIBIDO FUMAR** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: circular. Fundo: branco. Pictograma: preto. Faixa circular e barra diametral: vermelho. - **PLACA DE PROIBIDO FUMAR Placa fotolumine - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	5,99	11,98	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0015 - PLACA DE RISCO DE EXPLOSÃO** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: triangular. Fundo: fotoluminescente. Pictograma: preto. Faixa triangular: preta. - **PLACA DE RISCO DE EXPLOSÃO Placa fotolum - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	5,99	5,99	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0016 - PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: quadrada. Fundo: vermelho. Pictograma: fotoluminescente. - **PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO Placa foto - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,00	84,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0017 - PLACA DE INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXTINTOR E DAS CLASSES DE FOGO** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16.820:2020. Forma: retangular. Pictogramas: vermelha, verde, amarela, preta ou azul, de acordo com o tipo de agente extintor. - **PLACA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO Placa foto - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,00	84,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0018 - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE DESCIDA DE ESCADA 15X30** Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 13434-2, Plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade, desce a direita/esquerda. - **PLACA DE INDICAÇÃO DO TIPO DE AGENTE EXT - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	6,00	24,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0019 - PLACA RISCO DE CHOQUE** Placa de sinalização perigo de choque conforme ABNT NBR 13434-2, Plástico PVC anti-chamas, alta durabilidade. - **PLACA RISCO DE CHOQUE Placa de sinalizaç - Valor Referência: 12,55**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	5,99	11,98	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini



**0020 - SUPORTE DE EXTINTOR DE BASE Tripé com haste para sinalização, em chapa de aço, com pintura eletrostática em vermelho que suporte de 4 à 6 kg. - SUPORTE DE EXTINTOR DE BASE Tripé com ha - Valor Referência: 58,93**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	33,90	271,20	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0021 - SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE Suporte universal, em aço galvanizado, com buchas e parafusos inclusos, que suporte de 4 à 6 kg. - SUPORTE DE EXTINTOR DE PAREDE Suporte un - Valor Referência: 6,51**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FGS COMERCIAL LTDA	3,00	30,00	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

**0022 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA Luminária com 30 led s e fluxo luminoso mínimo de 55lm e máximo 100lm, Temperatura de Cor 6500K. Potência de 2W. Autonomia de 3 horas na potência máxima e 6 horas na potência mínima. Tensão 220v. - LUMANTI - Valor Referência: 17,33**

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	13,99	237,83	Homologado em 28/11/2024 15:36:26 Por: Sergio Ovidio Roso Coradini

Sergio Ovidio Roso Coradini

Autoridade Competente

